



LEYENDA

	CENTRO DE TRANSFORMACION MT/BT SUBTERRANEO MARCA ORMAZABAL, MOD. PFS-30/1T 1x400KVA
	CENTRO DE TRANSFORMACION MT/BT SUBTERRANEO MARCA ORMAZABAL, MOD. PFS-30/2T 2x400KVA
	ARMARIO DE PROTECCION Y MEDIDA MONOFASICO CON SECCIONAMIENTO REF. PNZ-CFM3 D2 PARA UN CONTACTOR
	ARMARIO DE PROTECCION Y MEDIDA MONOFASICO CON SECCIONAMIENTO REF. PNZ-CFM3 D2 PARA DOS CONTACTORES
	ARMARIO DE PROTECCION Y MEDIDA INDIRECTA TRIFASICO CON SECCIONAMIENTO Y REPARTO DE LINEA REF. PNZ-DMT-300E+CS 400/400 E IB
	LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION CANALIZADA EN AGERA, BAJO TUBO DE POLIETILENO ROJO CORRUGADO EXTERIOR, INTERIOR LISO DE 160mm DE DIAMETRO.
	LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION CANALIZADA EN CALZADA, BAJO TUBO DE POLIETILENO ROJO CORRUGADO EXTERIOR, INTERIOR LISO DE 160mm DE DIAMETRO.
	NOTA: - CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR: RY 0,6/1KV 4(1x240)mm ² Al

Zurcalucente
 Aprobado Jefe de Gabinete Local
 28 JUN 2018
 El Secretario

NOTA: El trazado y dimensionado de las redes representadas en este plano, se ha realizado a partir de la información facilitada por el arquitecto Pablo Otero Aldareguia, Jefe del proyecto de urbanización "Monte de la Villa", que está actualmente en fase de ejecución.

NOTA: No se debe escalar este dibujo. S+A no aceptará responsabilidades sobre dimensiones y superficies de construcción, ni modificaciones de planos, ni modificaciones de superficies o superficies numeradas, el receptor tiene la responsabilidad de conseguir ese dato directamente del Arquitecto o a través de la medición directa sobre la realidad física.

El presente Proyecto se compone de documentos gráficos (Planos) y de documentos escritos (Memorias, Pliegos, Mediciones y Presupuesto, Especificaciones, etc.). La documentación de los distintos apartados es parte integral del Proyecto. En caso de que existan discrepancias entre cualquier documento del Proyecto, deberá solicitarse la aclaración pertinente a la Dirección Facultativa.

Este plano puede ser utilizado en su versión digital. No obstante, toda la información contenida en el mismo debe ser referida y contrastada con el original en papel. La conversión de los archivos a otro formato se llevará a cabo bajo la propia responsabilidad de quien lo lleve a cabo.

Las superficies son orientativas y no vinculantes. Pueden sufrir modificaciones durante el proyecto y durante la obra.

1 | 01-04-19 | REQUERIMIENTO DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS

Rev. Fecha Descripción

Proyecto ESTUDIO DE DETALLE PARA LA ORDENACION DE VOLUMENES DE LA MANZANA 12 DEL SECTOR UZ. 1-2-3 MONTE DE LA VILLA, VILLAVICIOSA DE ODOON, MADRID

Plano ACOMIET. ELECTRICIDAD EXISTENTES MONTE DE LA VILLA RESIDENTIAL S.L.U.

Cliente: MONTE DE LA VILLA RESIDENTIAL S.L.U.
 Nº colegiado COAM 9.949
 Fco. A. Socodios Aparicio Fco. La Propiedad

SOTODOSOS Y ASOCIADOS ARQUITECTURA SLP
 AVENIDA DE MANOTERAS, 10 B 315, 28050 MADRID
 Tlf: +34 915 924 122 Fax: +34 915 924 145 www.sotodosos.es
 Email: estudio@sotodosos.es

Nº Plano ED-11.1

S+A